

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда; регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

**ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) микроклимата**

№ 8-М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 29.05.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" д. Ополье

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188455, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ополье

2.3. Наименование структурного подразделения: Рабочие

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 8

3.2. Наименование рабочего места: Повар

3.3. Код по ОК 016-94: 16675

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ГКА-ПКМ 24	24522	145437	21.08.2015

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ИД, ИДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерениям и оценке микроклимата производственных помещений;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кухня		Категория - IIб	3.1	100
ТНС-индекс, °С	24.2	<24.0	3.1	
Влажность воздуха, %	42.6	15-75	1	

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 3.1

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255

(№ в реестре экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ

(должность)

(подпись)

Андреев Д.Д.

(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика": Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.518084	20.10.2010	20.10.2015

**ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) микроклимата**

№ 9- М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 29.05.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" д. Ополье

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188455, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ополье

2.3. Наименование структурного подразделения: Рабочие

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 9

3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий

3.3. Код по ОК 016-94: 13249

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 24	24522	145437	21.08.2015

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерениям и оценке микроклимата производственных помещений;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кухня		Категория - IIб	3.1	100
ТНС-индекс, °С	24.1	<24.0	3.1	
Влажность воздуха, %	40.2	15-75	1	

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 3.1

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255	Руководитель ИЛ ПК и АРМ		Андреев Д.Д.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика". Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

ПРОТОКОЛ измерений (оценки) световой среды

№ 1-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 29.05.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" д. Ополье

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188455, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ополье

2.3. Наименование структурного подразделения: Административный персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Заведующий

3.3. Код по ОК 016-94: 21959

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 63	63140	167229	30.09.2015

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ИДК, ИДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;

- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;

- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет заведующего	с матовым плафоном	ЛН	-	3.0	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
На выезде		разряд - Б2 (СП 52.13330.2011)	2	40
Кабинет заведующего		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		70
Освещенность рабочей поверхности, лк	315	300		

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255	Руководитель ИЛ ПК и АРМ		Андреев Д.Д.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

**ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды**

№ 2-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 29.05.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" д. Ополье

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188455, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ополье

2.3. Наименование структурного подразделения: Административный персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2

3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер

3.3. Код по ОК 016-94: 20656

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 63	63140	167229	30.09.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;

- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;

- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет главного бухгалтера	с матовым плафоном	ЛН	-	3.0	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет главного бухгалтера		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	305	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ

(должность)

(подпись)

Андреев Д.Д.

(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
<small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

**ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды**

№ 3-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 29.05.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" д. Ополье

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188455, Ленинградская область, Кингисеппский район, д Ополье

2.3. Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 3

3.2. Наименование рабочего места: Помощник воспитателя

3.3. Код по ОК 016-94: 20436 13

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ГКА-ПКМ 63	63140	167229	30.09.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;

- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;

- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Группа "Чебурашка"	с матовым плафоном	ЛН	-	3.0	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Группа "Чебурашка"		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.62		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	517	200	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255	Руководитель ИЛ ПК и АРМ		Андреев Д.Д.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)